

消防控制室“四快”应急处置流程

收到火警信息或

快速确认火情

- 1.查看火灾报警控制器及 CRT 显示的火警信息，通过电台、电话等最直接通讯方式，调动火警部位就近人员及员工在 1 分钟内到场确认，反馈中控室情况并形成首批灭火救援力量；
2. 通过视频监控系统查看报警点位进行确认。

确认误报火情立即核实情况并反馈

确认真实火情，应结合分工立即同时开展以下动作。

快速调集力量

- 1.拨打“119”火警电话报警，报警时应说明着火单位地点、起火部位、着火物种类、火势大小、报警人姓名和联系方式，与到场扑救消防救援站保持沟通；
- 2.调集本单位微型消防站人员就近携带器材装备在“3 分钟”内到场处置，形成第二批灭火救援力量；
- 3.通知电力、给水、排烟、燃气等工程技术人员到场协助处置。

快速组织疏散

- 1.快速启动单位内部应急疏散和灭火预案，利用消防广播和视频监控系统，配合现场救援力量引导人员快速、有序疏散；
- 2.操作消防联动控制器迫降电梯至建筑首层，确认消防电梯处于正常状态。

快速启动设施

- 1.逐一确认报警区域自动灭火系统、应急照明、防排烟、防火卷帘等自动消防设施启动状态，确认消防电梯处于正常工作状态；
- 2.联动工程技术部门检查确认应急电源、柴油发电机、消防水泵、配电室等重点部位人员到岗和设施启动运行情况，并将持续关注。